

## F.2. Samenvatting van de resultaten van Appartement 0.3

Naam gebouw:	Appartementsblok
Naam EPB-eenheid:	Appartement 0.3
Aard van de werkzaamheden:	Nieuwbouw
Bestemming:	Wonen
Nieuw gecreëerd beschermd volume:	337.0 m <sup>3</sup>
Verbouwd beschermd volume:	/

	U-waarden en/of R-waarden	K-peil	E-peil	Ventilatie	Over- verhitting	Netto energie- behoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie	Installaties
Eis	<input checked="" type="checkbox"/>	40	70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	70	/	<input type="checkbox"/>
Bereikte prestatie	/	39	69	/	/	66.33	/	/
Conformiteit	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	voldoet	/	/

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte

125.58 kWh/m<sup>2</sup>

